
beveiligingsniveau
renovatie, reparatie, onderhoud
permanente collectieve voorzieningen aanwezig
nee
ja
werkhoogte > 2,5 meter
geen aanvullende voorzieningen vereist
ja
nee
bijzondere gevaren
nee
ja
werkplek 2 m1 - 4 m1 afstand tot dakrand
ja
- fysieke afzetting op 2 m1
- vermelding in RI&E en/of V&G-plan
nee
werkplek > 4 m1 afstand tot dakrand
ja
- visuele markering op 4 m1
- vermelding in RI&E en/of V&G-plan
nee
- dakinspecties en dakopnames, of
- periodiek reinigend onderhoud, of
- reparaties niet algeheel vervangen, of
- plaatsing collectieve voorzieningen
ja
nee
- bergingen, garages, luifels, dakkapellen, andere aanbouwen resp. opbouwen en werkhoogte < 10 m1 alsmede
- overige objecten met werkoppervlak < 20 m2 en werkhoogte < 10 m1 hoog
nee
ja
werkzaamheden op gehele oppervlak én aantal < 10 stuks in zelfde project
ja
- individuele voorzieningen
- vermelding in RI&E en/of V&G-plan
nee
gelijktijdig met of direct aansluitend op andere activiteiten
nee
ja
alle werkzaamheden op een hoogte van maximaal 10 meter, uitgezonderd werkzaamheden die betrekking hebben op het gehele dakoppervlak
ja
nee
collectieve voorzieningen